

No 202520645



240020349855



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1505

检验检测报告

样品名称: 七星珍岩 (FMXT)

Sample

受检单位: 蒙娜丽莎集团股份有限公司



Inspected

生产单位: 蒙娜丽莎集团股份有限公司

Produced

委托单位: 蒙娜丽莎集团股份有限公司

Committed



河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装饰材料质量检验检测中心

检验检测报告

No: 202520645

共 3 页 第 1 页

| | | | |
|----------------|-------------|-------------|------|
| 样品名称 Sample | 七厘珍岩 (FMXT) | 商标 Brand | 蒙娜丽莎 |
| 委托单位 | | | |

| | | | | | |
|--------------------|----------------|------------------------|------------|---------------------|----|
| 规格型号 Model | 700mm × 1510mm | 样品等级 Sample Quality | 一等品 | 检查封样人员 Inspector | 陈俊 |
| 委托日期 Order Date | 2025-02-13 | 报告日期 Report Date | 2025-02-13 | | |

| 序号 | 检测项目 | 检测结果 | 判定 |
|----|----------|--------|----|
| 1 | 外观质量 | 符合标准要求 | 合格 |
| 2 | 尺寸偏差 | 符合标准要求 | 合格 |
| 3 | 吸水率 | 符合标准要求 | 合格 |
| 4 | 抗折强度 | 符合标准要求 | 合格 |
| 5 | 抗压强度 | 符合标准要求 | 合格 |
| 6 | 耐磨性 | 符合标准要求 | 合格 |
| 7 | 防滑性能 | 符合标准要求 | 合格 |
| 8 | 放射性核素 | 符合标准要求 | 合格 |
| 9 | 甲醛释放量 | 符合标准要求 | 合格 |
| 10 | 挥发性有机化合物 | 符合标准要求 | 合格 |

| | | | |
|------|----------------|------|----------------|
| 检测日期 | 2025-02-13 | 检测地点 | 河南省产品质量检验技术研究院 |
| 检测人员 | 陈俊 | 审核人员 | 陈俊 |
| 检测单位 | 河南省产品质量检验技术研究院 | 检测地址 | 河南省郑州市 |

检测单位: 河南省产品质量检验技术研究院
检测人员: 陈俊
审核人员: 陈俊
检测日期: 2025-02-13
检测地址: 河南省郑州市

河南省产品质量检验技术研究院
 国家建筑装修材料质量检验检测中心

检验检测报告

No: 202520645

共 3 页 第 2 页





| | | | |
|----------------|-------------|------|-----|
| 样品名称 Sample | 七星珍岩 (FMXT) | 规格型号 | 900 |
|----------------|-------------|------|-----|

| 序号 No | 检验项目 Items | 单位 Unit | 检验方法依据 Standards | 标准要求 Specification | 检验结果 Test Data | 单项结论 Conclusion |
|----------|---------------|------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 表面质量 | / | GB/T3810.2-2016 | 至少 95% 的砖表面主要区域无明显缺陷。 | 未见明显缺陷 | 符合 |

2015 年 11 月 20 日 0.22 符合

| | | | | | | |
|---|------|----|-----------------|------|-----|----|
| 1 | 尺寸偏差 | mm | GB/T3810.1-2016 | ±0.5 | 0.2 | 符合 |
| 2 | 吸水率 | % | GB/T3810.1-2016 | ≤1.0 | 0.4 | 符合 |
| 3 | 抗冻性 | 次 | GB/T3810.1-2016 | ≥5 | 5 | 符合 |
| 4 | 耐酸性 | h | GB/T3810.1-2016 | ≥5 | 5 | 符合 |

河南省产品质量检验检测技术研究中心



注 意 事 项

1. 报告无我单位“检验检测专用章”和无编制/主检、审核、批准/签发签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，**本行提供的检测数据仅表征送检样品的器具状态。**

